

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00403-22
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **19 листопада 2022 до 18 листопада 2023**
Term of validity is from

Продукція **Матеріали теплоізоляційні на основі спіненого синтетичного каучуку "Eurobatex", "Eurobatex AT", "Eurobatex SA", "Eurobatex HF", "Eurobatex Triplex", "Eurobatex Isoltec", "Eurobatex Silent Plus Rubber"** **4008, 4009**
Production код УКТ ЗЕД
код ДКПП

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 14304:2019 "Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з еластичної піногуми (FEF). Технічні умови (EN 14304:2009 + A1:2013, IDT)" п.п. 4.2.1, 4.2.4, 4.3.5; ДСТУ Б ГОСТ 16381:2011 п.п. 2.2 (густина, теплопровідність) ДСТУ EN 13501-1:2016 "Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT)" п. 4 (Таблиця 1) (технічні характеристики згідно додатку)**
Comply with the requirements

Виробник (и) **"Union Foam S.p.A", Via dell'Industria, 11-20040 Bellusco (MI), Italy (Італія)**
Producer (s)

Сертифікат видано **ТОВ «МІЗОЛ», 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, код ЄДРПОУ 33895476 (Доручення "Union Foam S.p.A", Італія)**
Certificate is issued on

Додаткова інформація **Матеріали теплоізоляційні на основі спіненого синтетичного каучуку "Eurobatex", "Eurobatex AT", "Eurobatex SA", "Eurobatex HF", "Eurobatex Triplex", "Eurobatex Isoltec", "Eurobatex Silent Plus Rubber", що виготовляються серійно з 19 листопада 2022 до 18 листопада 2023 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)**
Additional information

Сертифікат видано органом **Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018, тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net**
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Протоколу випробувань № 2163 від 19.11.2022 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д; протоколів випробувань № G2-21-1048-4 від 05.03.2021р., № G2-21-1048-2 від 08.03.2021р., № G2-20-1639-02 від 30.11.2020р., № G2-18-1490-02 від 07.05.2018р., № R-81/19 від 18.09.2019р., № R-207d/20 від 14.04.2021р., № R-202d/19 від 18.05.2020р., № R-201d/19 від 18.05.2020р. № R-208/20 від 03.03.2021р., № R-209/20 від 03.03.2021р., № R-85/19 від 08.10.2019р виданих "Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München", Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany (Німеччина); протоколів випробувань № 0327\DC\REA\21_3 від 22.03.2021р., № 1258\DC\REA\18_3 від 12.12.2018р., № 0634\DC\REA\20_6 від 15.06.2020р., № 0023\DC\TTS\20_2 від 07.08.2020р., № 0012\DC\TTS\19 від 02.05.2019р., № 0757\DC\REA\20_4 від 06.07.2020р., № 0302\DC\REA\15_7 від 15.04.2015р., № 0023\DC\TTS\20_1 від 07.08.2020р., № 0965\DC\REA\20_3 від 03.09.2020р., № 1257\DC\REA\19_3 від 18.11.2019р., № 0839\DC\REA\20_3 від 22.07.2020р., № 0015\DC\REA\0\DC\TTS\18 від 09.05.2018р., № 0757\DC\REA\20_3 від 06.07.2020р., № 0634\DC\REA\20_9 від 15.06.2020р., № 1257\DC\REA\19_10 від 18.11.2019р. виданих "CSI S.p.A", Viale Lombardia 20/B, 20021, BOLLATE (MI), Italy (Італія), Угода про співпрацю між "CSI S.p.A" (Італія) та Органом з оцінки відповідності ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН" від 22.10.2020р., висновку за аналізом документації № 481-Б/СА від 05 жовтня 2022**
On the grounds of

Керівник органу **Куренко**
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Наталія КАРПЮК

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00403-22
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 19 листопада 2022 до 18 листопада 2023
Term of validity is from

Матеріали теплоізоляційні на основі спіненого синтетичного каучуку "Eurobatex", "Eurobatex AT", "Eurobatex SA", "Eurobatex HF", "Eurobatex Triplex", "Eurobatex Isoltec" "Eurobatex OC", "Eurobatex Silent Plus Rubber"

Технічні характеристики:

Модель (виріб)	Теплопровідність λ при 0 °С, Вт/м К	Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ	Реакція на вогонь (Євроклас)
EUROBATEX, EUROBATEX AD Трубки товщиною не більше 25 мм більше 25 мм товщиною не більше 19 мм більше 19 мм	не більше 0,033 не більше 0,035	не менше 10000 не менше 7000	B-s2-d0
Листи товщиною не більше 32 мм більше 32 мм товщиною не більше 25 мм більше 25 мм	не більше 0,033 не більше 0,034	не менше 10000 не менше 7000	B-s3-d0
EUROBATEX AT Трубки	не більше 0,038		E
Листи	не більше 0,038		E
EUROBATEX HF Трубки	не більше 0,033	не менше 2000	B-s2-d0
Листи товщиною не більше 25 мм більше 25 мм	не більше 0,033	не менше 2000	B-s3-d0 E
EUROBATEX TRIPLEX Листи товщиною не більше 32 мм	не більше 0,033	не менше 10000	E
EUROBATEX ISOLTEC Трубки товщиною не більше 25 мм	не більше 0,033	не менше 10000	C-s2-d0
Листи товщиною не більше 32 мм	не більше 0,033	не менше 10000	C-s3-d0

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Наталія КАРПЮК